

**LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
N° 01/2022** | **FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA**

COMUNICADO N°9

22/06/2022

CONSULTAS

Pregunta 23)

Mediante este medio solicitamos una prórroga para el llamado n° 01/2022. Utec Melo.

Nos encontramos trabajando en ello y estudiando los diferentes precios; para ello necesitamos un poco más de tiempo para conseguir mejorar el precio al presentar la propuesta.

Respuesta 23)

No se otorga nueva prórroga.

Pregunta 24)

¿Qué material es el pavimento de las rampas, tanto la de acceso como la rampa del fondo?

- ¿El tratamiento en fachada de ladrillo involucra a la fachada de la vivienda lindera o no? ¿O es solamente la UTEC?

Respuesta 23)

1) -El pavimento inclinado de la rampa será de granito flameado del tipo gris mara. Cabe aclarar que el rodapié es de terminación revoque enduido y pintado color del tipo la carta de inca gris fósil

2) En obra base se solicita mantenimiento correctivo de fachada frente y fondo incluye vivienda ya que afecta a UTEC

En obra adicional fachada lateral izquierda sobre local comercial se cotiza esa envolvente que afecta los niveles 1 y 2 de la UTEC

Y la fachada lateral derecha no se cotiza (la más cercana hacia la terminal) porque es vivienda y no afecta a UTEC