



ANEP

ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



CNP
CORPORACION NACIONAL
PARA EL DESARROLLO

LLAMADO 16/2022

**LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 16/2022**

**Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública**

COMUNICADO Nº03

17/10/2022

Pregunta 7)

Respecto a la aclaración siguiente: NO SE CONSTRUIRÁ EL NIVEL 200 EN ESTA ETAPA (correspondiente a la cubierta del espacio deportivo), PERO SE REALIZARÁN TODOS LOS DETALLES NECESARIOS PARA QUE SEA VIABLE LA EJECUCIÓN EN EL FUTURO. Consultamos si los pilares B10.1, B11.1, B12.1, B13.1, B13, C13, D10.2, D13, se cortan en el índice 100 o se dejan completos, en caso ser esto último que largo se deja?

Respuesta 7)

Los pilares detallados en la consulta se cortan en índice 100.

Pregunta 8)

Cuál es el nivel de fundación de las bases con respecto al nivel 0.00 del edificio.

Respuesta 8)

El nivel de fundación de las bases se registrará por lo indicado en página 11 del Informe de Cateos, tomando como guía el Cuadro 3.2 de la página 7 de dicho documento.