

**LLAMADO  
PÚBLICO A OFERTAS  
N° 02/2022** | **FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN  
PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA**

## **COMUNICADO N°7**

**03/11/2022**

### **CONSULTAS**

**Pregunta 38)**

Se desea consultar si: ¿La UPS solicitada tiene que ser necesariamente apta para ser alimentada en dos tensiones (230Vac-400Vac), o se puede cotizar para alimentación exclusiva en 400Vac?

**Respuesta 38)**

La UPS tiene que ser necesariamente apta para ser alimentada en dos tensiones (230Vac-400Vac).

**Pregunta 39)**

Se entiende que, aparentemente, los rubros de acondicionamiento térmico 18.09, 18.15 y 18.19 son títulos, observándose la apertura de sus sub rubros debajo. Favor confirmar si en virtud de esto se podrán dejar con valor 0.

**Respuesta 39)**

Es correcta la apreciación. Se podrán dejar con valor cero.