

LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS Nº 26/2022 | **Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública**
Administración Nacional de Educación Pública

COMUNICADO Nº 02

07/12/2022

Pregunta 1)

Cortinas: en rubrado se mencionan cortinas rústicas, y en memoria pagina 20 también, pero no dice dónde van. Podrían indicarlo así podemos metrar?

Respuesta 1)

Según MCP, página 20:

TIPO "A" - Cortinado tipo rústico:

La tela será acrílica, tipo rústico, color natural o arena de trama cerrada y pesada. La tela estará conformada por un tejido plano y uniforme con hilos de urdimbre y trama resistentes y bien torneadas. El tejido será bien unido y no calado. No será transparente. Para el frunce del cortinado se colocará cinta de fruncir con 4 hilos y costuras entre hilos.

Longitud del ancho del cortinado será: el doble del ancho de la medida del vano más los 20cm que deberá sobresalir de cada lado del vano.

Los despieces de los paños de las cortinas serán según planillas de aberturas siguiendo las especificaciones generales para cortinados.

Para la confección de los cortinados se deberá considerar que los mismos superarán en 20cm. el ancho del vano y 30cm. por debajo del antepecho de la ventana considerada.

Dobladillo no inferior a 10cm.

A continuación, se listan los locales donde se colocará cortinado tipo rústico: 001.

O sea, va en todas las aulas que son los locales 001.