

Fideicomitente

Fiduciario

# FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA CANELONES

## Llamado Público N° 01/2022

### COMUNICADO N° 04

06/12/2022

#### I. Consultas:

##### Consulta N°14

Respecto al Rubro 8.00 Cerramiento de Fosos, consultamos si hay algún modelo de cerramiento en el cual se basarán para el proyecto, pues las condicionantes que se plantean de maniobrabilidad (por 2 operarios) y resistencia (soportar gradas y espectadores), dado el tamaño de las fosas, entendemos que implica una ingeniería bastante importante.

Respuesta:

En el diseño y construcción de los fosos se deberá de diseñar el cierre de los mismos de forma de tener una superficie continua y nivelada con el pavimento del resto del gimnasio.

Esta superficie debe de garantizar la estabilidad y resistencia de poder soportar el tránsito de personas, no es necesario considerar el apoyo de gradas sobre las mismas, este apoyo se resolverá sobre las zonas de piso de hormigón sin fosas.

Este cerramiento será removible y deberá poder ser manipulado por dos operarios para su posición como retiro de los fosos.

##### Consulta N°15

Según el Comunicado N° 3: la habilitación ante DNB debe considerar el conjunto de los dos gimnasios (Artística y Sergio Matto), para lo que se adjunta recaudo gráfico en pdf con proyecto de asesoramiento de medidas necesarias para el Gimnasio Sergio Matto. Ver enmienda N° 3.

No queda claro si las medidas del Gimnasio Sergio Matto están instaladas o si solamente existe el proyecto. Por favor aclarar.

Respuesta:

Las medidas del Gimnasio Sergio Matto no están instaladas, el gráfico anexo en la enmienda N°3 es de proyecto.

El oferente debe considerar el suministro de las mismas, en conjunto con el suministro de las medidas del Gimnasio de Artística.