



REFERENCIAS

----	CAJERÍA POR PISO O CONTRAPISO
=====	CAJERÍA POR CIELORRASO, PARED O LOSA
=====	CAJERÍA EN HIERRO GALVANIZADO (APARENTE O POR PISO).
⊗	LUMINARIA PARA 2 TUBOS DE LED DE 2x18W
⊗	LUMINARIA PARA 1 TUBO DE LED DE 1x18W
⊗	LUMINARIA PARA 1 TUBO DE LED DE 1x9W
⊗	LUMINARIA EN CAJA DE BRAZO H=2,00m O SOBRE DINTEL.
⊗	LUMINARIA EN LOSA O CIELORRASO EN CAJA DE CENTRO
⊗	LUMINARIA DE EMBUTIR EN PISO
⊗	REFLECTOR DE LED
⊗	LUMINARIA AUTÓNOMA DE SEÑALIZACIÓN DE SALIDA EN CAJA DE CENTRO O BRAZO.
⊗	LUMINARIA AUTÓNOMA PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN CAJA DE CENTRO O BRAZO.
⊗	INTERRUPTOR BIPOLAR EN CAJA DE LLAVE HONDA. 2S y 3S ES LA CANTIDAD DE INTERRUPTORES EN UNA CAJA, INDICANDO LAS LUMINARIAS QUE ALIMENTAN CON (a,b o c) H=1,00m (EXCEPTO SOBRE MESADA)
⊗	INTERRUPTOR DE COMBINACIÓN DE EXTREMO EN CAJA DE LLAVE HONDA. 2S y 3S ES LA CANTIDAD DE INTERRUPTORES EN UNA CAJA, INDICANDO LAS LUMINARIAS QUE ALIMENTAN CON (a,b o c) H=1,00m (EXCEPTO SOBRE MESADA)
⊗	INTERRUPTOR DE COMBINACIÓN INTERMEDIO EN CAJA DE LLAVE HONDA. 2S y 3S ES LA CANTIDAD DE INTERRUPTORES EN UNA CAJA, INDICANDO LAS LUMINARIAS QUE ALIMENTAN CON (a,b o c) H=1,00m (EXCEPTO SOBRE MESADA)
⊗	REGISTRO CON PUERTA O TAPA DE ACERO GALVANIZADO. EN EXTERIORES SERÁN DE PVC, ESTANCOS IP 55.
⊗	CÁMARA DE MAMPOSTERÍA CON MARCO, TAPA Y CONTRATAPA, ALISADO INTERIOR DE ARENA Y PORTLAND, CON FONDO PERDIDO
⊗	TABLERO APARENTE DE ACERO GALVANIZADO. ALTURA ENTRE 0,80 y 2,00m.

NOTAS

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:
- TODAS LAS MEDIDAS Y ALTURAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA.
  - TODOS LOS CAÑOS APARENTES SERÁN EN Ø25H"Ø".
  - TODOS LOS CAÑOS POR PISO, PARED, LOSA O CIELORRASOS SERÁN EN Ø25 PVC RÍGIDO.
  - EN TODAS LAS COCINAS Y BAÑOS, SE COORDINARÁ LA UBICACIÓN DEFINITIVA DE LAS PUERTAS, DEPENDIENDO DEL EQUIPAMIENTO.
  - SE INCLUIRÁN TODOS LOS REGISTROS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS CANALIZACIONES.
  - LAS CÁMARA DE PISO Y REGISTROS SE PUEDEN COMPARTIR PARA FUERZA MOTRIZ E ILUMINACIÓN.
  - LAS LUMINARIAS SE CONECTARÁN UTILIZANDO UNA CAJA DE REGISTRO PARA REALIZAR EL SALTO. NO SE PODRÁ REALIZAR EL MISMO DENTRO DE LA LUMINARIA.
  - LOS REGISTROS EXTERIORES SERÁN ESTANCOS IP55 E INOXIDABLES. LAS MEDIDAS ESTÁN INDICADAS EN LOS PLANOS.
  - TODOS LOS MARCOS Y TAPAS DEBERÁN NIVELARSE CON EL NIVEL DEL PISO TERMINADO ADYACENTE.

MODIFICACIONES		
FECHA	MOTIVO	AUTORIZA
OBRA		FECHA
CEM CIUDAD DEL PLATA		SEPTIEMBRE 2022
RIO NEGRO S/N Y MONTEVIDEO-CIUDAD DEL PLATA-SAN JOSÉ		ESCALA
		1:75
PLANO		LAMINA
LÁMINAS DE ALBAÑILERÍA		
ANTEPROYECTO ILUMINACION PA		L47EL4