

**ANEP**CONSEJO  
DIRECTIVO  
CENTRALPROGRAMA  
PAEMFE**OBRA**

CEM CIUDAD DEL PLATA

RIO NEGRO S/N Y MONTEVIDEO-CIUDAD DEL PLATA

FECHA

SEPTIEMBRE 2022

ANEXO

H

HOJA

01

**LUMINARIA**

L150

**UBICACIÓN:**

SEGÚN PLANOS

**CANTIDAD:**

P.B.: 4

P.A.: 1

**TOTAL: 5**SE DEBERA PRESENTAR MUESTRA AL AREA  
DE DISEÑO PREVIO A LA PUESTA EN OBRA**DESCRIPCION:** SEÑALIZADOR DE EMERGENCIA AUTÓNOMO PERMANENTE, DE RECARGA AUTOMÁTICA Y AUTONOMÍA DE 3 HORAS.  
TIPO MODELO EM.35 DE LUCCIOLA IP54, SIMILAR O MEJOR**CUERPO:** DE POLICARBONATO IRROMPIBLE Y AUTOEXTINGUIBLE. ESTABILIZADO A LOS RAYOS UV, ANTIAMARILLEO CON  
CARTEL INDICADOR DE SALIDA**DIFUSOR:** DE POLICARBONATO TRANSPARENTE IRROMPIBLE**EQUIPO ELECTRICO:** INCORPORADO, IMPORTADO, DE RECONOCIDA CALIDAD.  
BATERÍA EXENTA DE MANTENIMIENTO**DIMENSIONES:** ANCHO=330mm  
ALTURA=150mm**LAMPARA:** LED 53**OBSERVACIONES:** MONTAJE EN CIELORRASO O EN PARED SEGÚN PLANO  
TODAS LAS LUMINARIAS AUTÓNOMAS O CON FUENTE AUTÓNOMA DEBERÁN CONTAR  
CON LA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS.