

**ANEP**CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRALPROGRAMA
PAEMFE**OBRA**

CEM CIUDAD DEL PLATA

RIO NEGRO S/N Y MONTEVIDEO-CIUDAD DEL PLATA

FECHA

SEPTIEMBRE 2022

ANEXO

H

HOJA

02

LUMINARIA

L151

UBICACIÓN:

SEGÚN PLANOS

CANTIDAD:

P.B.: 16

P.A.: 1

TOTAL: 17SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA AL AREA
DE DISEÑO PREVIO A LA PUESTA EN OBRA**DESCRIPCION:** LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA NO PERMANENTE, DE RECARGA AUTOMÁTICA.

AUTONOMÍA: BAJO CONSUMO 8-10 HORAS/ ALTO CONSUMO 4-5 HORAS

TIPO MODELO MG-6680L DE ECOGUARD, SIMILAR O DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR.

CUERPO:**DIFUSOR:** TRASLÚCIDO DE POLIESTIRENO**EQUIPO ELECTRICO:** BATERÍA RECARGABLE DE LITIO

CONSUMO 8W

SIN MANTENIMIENTO

DIMENSIONES: ANCHO=80mm

ALTURA=28mm

LARGO=295mm

LAMPARA: 80 LEDs DE ALTA LUMINOSIDAD.**OBSERVACIONES:** MONTAJE EN CIELORRASO O EN PARED s/ PLANO

TODAS LAS LUMINARIAS AUTONOMAS O CON FUENTE AUTONOMA DEBERAN ESTAR HOMOLOGADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS.