

**ANEP**CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRALPROGRAMA
PAEMFE**OBRA**

CEM CIUDAD DEL PLATA

RIO NEGRO S/N Y MONTEVIDEO-CIUDAD DEL PLATA

FECHA

SEPTIEMBRE 2022

ANEXO

H

HOJA

04

LUMINARIA

L257

UBICACIÓN:

SEGÚN PLANOS

CANTIDAD: P.B.: 52

TOTAL: 52

SE DEBERA PRESENTAR MUESTRA AL AREA
DE DISEÑO PREVIO A LA PUESTA EN OBRA**DESCRIPCIÓN:** PLAFÓN DE EXTERIOR 2 E27 18W, IP54
CODIGO 5492 MARCA LYTE, SIMILAR O MEJOR**CUERPO:** CONSTRUIDO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO. COLOR GRIS ALUMINIO
TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE, JUNTA DE CIERRE SILICONADA**DIFUSOR:** EN POLICARBONATO OPAL**EQUIPO ELÉCTRICO:****DIMENSIONES:** DIAMETRO=275mm
ALTURA=86mm**LAMPARA:** 2 E27 LED 7W**OBSERVACIONES:** EN GENERAL MONTADAS CONTRA CIELORRASOS
ALTURA DE MONTAJE INDICADA EN PLANLOS