



COMUNICADO N° 04

LLAMADO 01/2022

CONAFIN **AFISA**

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
N° 01/2022

FIDEICOMISO INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (FISU)

COMUNICADO N°04

26/01/2023

CONSULTAS

Pregunta 1)

Según pliego además de la oferta básica se puede ofertar variante, pero para la misma hay que solicitar su admisibilidad 4 días antes de la apertura? Es correcto?

Respuesta 1)

Si, se pueden presentar alternativas como lo indica en la Sección 1 - Punto 30: Ofertas alternativas de los Oferentes

Pregunta 2)

Es aceptable para las variantes cotizar al interior bloque pintado, bloque revocado y pintado. Es admisible sistema constructivo de paneles de hormigón sustituyendo las dos capas de ladrillo?

Respuesta 2)

Si. Siempre y cuando el sistema constructivo alternativo cumpla con el CIR o DAT y la/s ordenanza/s municipal/es de transmitancia térmica y las dimensiones mínimas para la envolvente exterior.

Pregunta 3)

Hay posibilidad de dar otra prórroga?

Respuesta 3)

Viernes 10 de febrero 2023. Ver enmienda N°9.

Pregunta 4)

Consulta referida a la Red Vial: Es correcta la solicitud de asfalto modificado como capa de rodadura?, dado que es un material que se utiliza para pavimentos de alto desempeño. En este tipo de obras generalmente se solicita mezcla asfáltica Convencional Tipo AC30

Respuesta 4)

Las capas de rodadura deben cumplir con lo que especifican los pliegos. En caso de considerar ahorros, estos podrán ser descritos en un capítulo de "Notas Aclaratorias".