

INFORMACIÓN NECESARIA PARA INFORMES DE CATEOS

El informe geotécnico del suelo deberá ser realizado por una empresa o técnico especializado, contando en todos los casos con firma responsable e incluirá la siguiente información:

1. Perfil del suelo en cada una de las perforaciones con tipo y espesor de cada uno de los estratos encontrados indicando si existe presencia de agua (nivel de napa freática) y profundidad a la cual se producen los desmoronamientos.
2. La distribución de las perforaciones es de acuerdo al plano adjunto. Las mismas se concentran en la zona de implantación de las viviendas.
3. La totalidad de los cateos deberán estar acotados respecto a un origen definido en un plano que incluya la implantación de las viviendas y las curvas de nivel. Se podrá tomar desde el nivel de suelo existente, para eso se deberá determinar su cota.
4. La profundidad de las perforaciones deberá alcanzar un mínimo de 4m o rechazo. La finalidad de los edificios es de vivienda familiar (de bajos recursos) desarrollada en 1 o 2 plantas y excepcionalmente hasta tres plantas.
5. Tensión admisible en los diferentes tipos de suelo correspondiente a los perfiles encontrados, en general en cada metro de perforación. Asimismo, se especificará la tensión admisible del suelo a la profundidad de fundación. Esta deberá ser obtenida mediante ensayo de penetración normal S.P.T. o similar. En caso de firme rocoso se deberá estimar la tensión admisible del mismo.
6. En caso de existencia de rellenos en los que resulta imposible penetrar con pala americana, se realizarán calicatas a cielo abierto a los efectos de determinar las características y potencia de los mismos. Una vez superados los niveles de relleno se deberá continuar con los ensayos mencionados en el numeral 4.
7. En casos de presencia superficial de suelos finos, se determinarán los límites de Atterberg, las curvas granulométricas y se clasificará el suelo por sistema Unificado o AASHTO. Se analizará un mínimo de 3 muestras retiradas dentro del primer metro de profundidad descartando los estratos de suelo orgánico con vegetación o rellenos heterogéneos no clasificados que deban retirarse.
8. Recomendación de los diferentes tipos de fundación a realizar en función de los resultados obtenidos.

PROPUESTA - UBICACION CATEOS
-ESCALA 1/250


CALLE MAZARINO

-9600-

CALLE PEDRO MICHIELLI

PADRON N° 426.925

Límite del padrón



NOTAS

DIMENSIONES:
- SALVO INDICACIÓN LAS MEDIDAS ESTÁN EN CENTÍMETROS Y LOS NIVELES Y COORDENADAS ESTÁN EN METROS

[illegible]