

**LLAMADO PUBLICO A
OFERTAS
N° 01/2023**

**Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay**

COMUNICADO N°04

07/03/2023

Consultas

Pregunta 10)

¿La pérgola será toda en Aluminio? ¿O será hierro?

Respuesta 10)

Las pérgolas son de Aluminio y llevan placa cementicio según recaudos

Pregunta 11)

¿corresponde aire acondicionado en la sala de lactancia?, en el plano de eléctrica no se identifica el toma, y en fachada y planta no se ubica la UE con su nicho.

Respuesta 11)

La sala de lactancia llevara Aire Acondicionado de 9 BHU. La unidad exterior ira en el nicho junto con la unidad de sala de funcionarios