

LLAMADO PUBLICO A
OFERTAS
N° 04/2023

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

COMUNICADO N°03

09/05/2023

Consultas

Pregunta 03)

¿Se debe suministrar rack? Necesitamos la ubicación del mismo, las medidas y cantidad de U requeridas.

Respuesta 03)

No se colocará rack en el centro.

Pregunta 04)

¿Los puestos de datos son dobles (uno para dato y otro para telefonía) o simples?

Respuesta 04)

Los terminales de datos serán dobles, telefonía + datos.