

**LLAMADO PUBLICO A
OFERTAS
N° 06/2023**

**Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay**

COMUNICADO N°02

15/06/2023

Consultas

Pregunta 01)

Con respecto a los proyectos de eléctrica y sanitaria, al momento de presentar las ofertas, ¿hay que presentar proyecto de estas? ¿o solo presentar el precio, y en caso de adjudicado, se presentan los proyectos en una etapa siguiente?

Respuesta 01)

Para la oferta no es necesario presentar planos de eléctrica sanitaria, estructura, eso es parte del proyecto ejecutivo que lo realizara la empresa adjudicada.

Pregunta 02)

¿Hay más información respecto a la luminaria L6, al menos potencia?

Respuesta 02)

Deberá ser led 100w cálida Rendimiento de 10500Lm.