



ANEP

ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



CNP
CORPORACION NACIONAL
PARA EL DESARROLLO

**LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 15/2023**

**Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública**

COMUNICADO Nº12

19/07/2023

Pregunta 60)

¿Es posible la utilización de cable desnudo apto para exterior ajustado con grampas, o es mandatorio la utilización de canalizaciones ya sean nuevas o existentes?, de ser mandatorio ¿De qué material deben ser las canalizaciones nuevas a instalar, plásticas o Metálicas?

Respuesta 60)

En exteriores es posible el uso de grapas. Ver los numerales 30 a 35 del Anexo III. El tipo de canalización nueva podrá ser elegido por la empresa contratista.

Pregunta 61)

Por favor confirmar que el objetivo de lo indicado en página 43 referente a la unidad de parlante de perifoneo, la opción de reproducción mediante archivo de audio grabado, ¿deba ser un mensaje pregrabado de voz humana o podría ser la grabación de un sonido tipo sirena?

Respuesta 61)

La frase aludida describe una posibilidad técnica de los parlantes: deben permitir la reproducción de archivos de audio (numeral 15 del Anexo III).

El servicio a brindar es: "servicio de perifoneo disuasivo con alertas emitidas por un operador calificado del Centro de Control." (literal C de cláusula 36). Se entiende que es transmisión en vivo de la voz del operador (voceo).

Pregunta 62)

En la página 44 donde indican los Requisitos de la unidad de transmisión en el Centro Educativo, dice que el grabador deberá contar con Salida de audio para perifoneo analógica. Por favor aclarar que no se trata de la misma salida de audio de la cámara ya solicitada (Cámara con salida de audio 500 unidades, las cuales entendemos que son para la transmisión de audio del parlante análogo).

Respuesta 62)

La salida de audio analógica del NVR o unidad de transmisión de imágenes, es para conectar el parlante analógico de Perifoneo. Además, algunas cámaras tendrán salida de audio para ampliar la zona de cobertura para el perifoneo.

Pregunta 63)

¿Nos podrían confirmar las marcas y modelos de los sistemas de alarmas ya instalados?

Respuesta 63)

Aproximadamente un 90% son de la marca Paradox. También hay Honeywell y algunas DSC.



ANEP

ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



CNP
CORPORACIÓN NACIONAL
PARA EL DESARROLLO

Pregunta 64)

Para los edificios que no cuenten con una línea telefónica, o una línea con habilitación de realizar llamadas salientes, la Contratista deberá proponer una base GPRS que permita dejar activo el reporte del sistema de alarma.

¿Consúltanos si para dejar activo el reporte del sistema de alarma, es viable que en lugar de conexión GPRS los sistemas se conecten con nuestra central vía radio?

Respuesta 64)

Sí. La empresa puede usar el medio de comunicación que prefiera para estos fines.

Pregunta 65)

ANEP divide el servicio en 6 zonas. Para el armado de la propuesta Opción II, punto D, Monitoreo y respuesta. Tenencia de llaves, Consultamos si necesariamente se debe disponer de 6 móviles (uno por zona) o a partir del análisis de la cantidad de locales y las distancias a recorrer, la empresa puede optar por otro tipo de zonificación, disminuyen o incrementando la cantidad de móviles que a su criterio necesita para brindar el servicio. Se debe tener presente que este aumento o disminución impacta además en los servicios 222 que se asigna a los móviles.

Respuesta 65)

Ya está dicho: “El Contratista deberá determinar la cantidad de móviles que usará, de forma que el tiempo de respuesta sea de 15 minutos o menos.” (del literal E. cláusula 37).

ANEP contratará “hasta dos funcionarios por zona” (del literal G.), habrá servicio 222 en hasta 6 móviles (ver Respuesta 26).

Ver también Respuesta 31.

Pregunta 66)

Respecto a lo expresado en el pliego en la página 1 Numeral 3, a que se refieren con adjudicación parcial?

Respuesta 66)

“El Contratante se reserva el derecho de no ejecutar por un valor de hasta el 20% (veinte por ciento) del precio total de la oferta.” (De la cláusula 26.) Además, está el caso del último párrafo de la cláusula 25.

Pregunta 67)

¿Es posible nos puedan compartir la cantidad de eventos de alarmas que hoy en día tienen por mes y por zonas? para realizar la evaluación de móviles a disponer

Respuesta 67)

En el presente se usa una zonificación distinta a la del presente llamado. En el mes de junio 2023, acudieron a 224 activaciones, para 148 centros con alarma.

Pregunta 68)

¿Hay escuelas que funcionen en períodos de vacaciones de verano? De ser así ¿que cantidad de escuelas serían? ¿Y nos podrían diferenciar por zonas?

Respuesta 68)

Sí, son unas 10 escuelas en Montevideo. Varían cada año, así que no se puede decir en cuáles zonas estarán.

Pregunta 69)

En virtud de la prestación del servicio de guardia chofer para brindar servicio de respuesta móvil entendemos se debe exigir a los oferentes que el personal afectado al servicio se ajuste a lo establecido por el Consejo de Salarios del Grupo 19 “Servicios profesionales, técnicos, especializados y aquellos que no incluidos en otros grupos”, subgrupo 08 “Empresas de seguridad y vigilancia”, capítulo 8.1 “Seguridad Electrónica”, es posible lo puedan incorporar en el pliego de condiciones?

Respuesta 69)

Se mantiene lo establecido en el pliego.

Pregunta 70)

Para poder dimensionar los eventuales materiales (cableados, canalizaciones, etc.), ¿es posible visitar al menos una de las dependencias?

Respuesta 70)

Las empresas que hayan comprado pliego podrán solicitar una visita, coordinando previamente con el Área de Seguridad de ANEP: 2900.7070 interno 6650 o planseguridad@anep.edu.uy

Pregunta 71)

El pliego de condiciones establece en su art. 19: “Evidencia de contar con una línea de crédito bancario, con disponibilidad de al menos un 1,3 veces el monto para los servicios mensuales que integran su oferta”. Por lo tanto, ¿se excluye a los equipamientos de la celda E 17 del formulario? Cuando se refiere al monto de los servicios mensuales: ¿Es la suma de las celdas E 21 y E 31, por un único mes? ¿O la suma de dichas Casillas por 24 meses de servicio?

Respuesta 71)

En ese párrafo, el “monto para los servicios mensuales” refiere a la cantidad máxima entre: a) la suma de ítems B. y C. (celdas E21 y K 21), o b) el ítem D. (celda E31).

Aclaración: Si se adjudica Opción I sin conectividad el pago mensual será el del ítem B; si se adjudica Opción I con conectividad el pago mensual será la suma de los ítem B. + C.; si se adjudica Opción II el pago mensual será el ítem D.

Pregunta 72)

En caso de roturas, falla o hurto del equipamiento, ¿El contratista debe asumir parcial o totalmente el costo de reposición del equipamiento incluso durante la prestación del servicio y duración del contrato?

Respuesta 72)

El texto tiene vigencia en toda la duración del contrato.

Pregunta 73)

Para el caso de la OPCIÓN II, ¿cuál es el tiempo en días que se debe tener todo el sistema operativo y funcionado según lo estipulado en pliego?

Respuesta 73)

El primer párrafo de la cláusula 54 refiere a ambas opciones de adjudicación.