

FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA CANELONES

Llamado Público N° 06/2023

COMUNICADO N° 07

27/07/2023

I. Enmiendas:

Enmienda N°11

Nuevo día y hora de apertura de las ofertas:

Plazo para presentar las ofertas, lunes 07 de agosto 10:00hs.

Fecha de apertura: lunes 07 de agosto a las 10:00hs.

Enmienda N°12

Se agrega:

- Detalle de alcorque unificado - Lámina L12

Enmienda N°13

Sección 6, Memoria Constructiva Particular

Donde dice:

“Sub Rubro 8.02 Acero Corten - Alcorque unificado

En la explanada de eventos se construirá un alcorque unificado para las especies preexistentes que están alineadas en los canteros que se retiran, a fin de preservar el nivel del sustrato necesario para no afectarlas.

El alcorque unificado se construirá de acuerdo a los detalles gráficos anexos, en acero corten 3 mm perforado mediante plasma con ranuras de acuerdo a recaudos gráficos y la estructura tendrá refuerzos de planchuela y tubulares de acero de 1 y ½ ” x ¼” y los pliegues y uniones necesarios

Fideicomitente

Fiduciario

para conformar los niveles indicados.

En sus desniveles se conformarán en algunos sectores bancos de hormigón armado calidad C25 que podrán ser prefabricados o construidos en sitio.”

Debe decir:

“Sub Rubro 8.02 Acero Corten - Alcorque unificado

En la explanada de eventos se construirá un alcorque unificado para las especies preexistentes que están alineadas en los canteros que se retiran, a fin de preservar el nivel del sustrato necesario para no afectarlas.

El alcorque unificado se construirá de acuerdo a los detalles gráficos anexos, en placa de acero corten 1 cm perforado mediante plasma con ranuras de acuerdo a patrón en recaudos gráficos, las placas de acero corten estarán soldadas a la estructura de borde compuesta por planchuela de 2” y 3/8 ” y tendrán los pliegues y uniones necesarios para conformar los niveles indicados.

El oferente podrá presentar una alternativa con un menos espesor de placa, siempre que la misma sea planteada con refuerzos estructurales del lado inferior no vito del plano horizontal. El detalle de los refuerzos estructurales debe integrar la oferta.”

II. Consultas:

Consulta N°90

Se puede averiguar qué equipos de bombeo y filtrado tenía instalados la fuente húmeda.

Respuesta:

No se cuenta con la información solicitada.

Consulta N°91

En el detalle de los alcorques de acero corten, ¿vendrá también el diseño de las perforaciones de la chapa?

Respuesta:

El diseño será ranurado similar al patrón detallado en gráficos agregados en el presente comunicado. Las mismas no podrán tener un ancho mayor a 1cm y asegurar con su distribución y frecuencia en el patrón, un correcto escurrimiento de las pluviales hacia el pavimento permeable en el alcorque.

Consulta N°92

Fideicomitente

Fiduciario

La iluminación de destaque del alcorque unificado, ¿se desea que sea rasante al suelo para que destaque el pavimento de acero corten o lo que se deseará destacar es la vegetación?

Respuesta:

Se solicita que la iluminación destaque tanto el pavimento de acero corten como la vegetación incluida en el alcorque.

Consulta N°93

En la memoria de eléctrica menciona que para el sistema de iluminación de destaque para el centro de la plaza “el oferente podrá proponer alternativas de tecnología LED RGB/RGBW con atenuación DMX mediante controlador”. Se entiende que no es requisito excluyente proponer un sistema de estas características. Dado que un sistema de este tipo incrementa los costos, y el presupuesto de referencia planteado en el pliego quedó extremadamente corto para el proyecto, les consulto si ponderarán de alguna manera las ofertas de aquellas empresas que lo incluyan frente a las de aquellas que no lo incluyan.

Respuesta:

Cada oferente podrá proponer las alternativas que considere necesarias según su proyecto de destaque sugerido para cada sector, las mismas deben ser acompañadas de la mayor cantidad posible de detalles, características de materiales y fichas técnicas.

Consulta N°94

Se consulta las dimensiones de las losetas de hormigón que se colocan en la fuente.

Respuesta:

Las losetas de hormigón armado con malla electrosoldada 4.2 cada 15 cm, serán de forma cuadrada de 80cm de lado, con un espesor de 5 cm, y la loseta de granito Gris Flameado Espazolato que se anexa a ella debe ser de 2cm de espesor.

Consulta N°95

Se solicita el envío de un detalle del alcorque unificado.

Respuesta:

Se adjunta lamina solicitada. Ver enmienda N° 12.

Consulta N°96

Se adjunto listado con rubros que no hay en stock según proveedores o no hay en Uruguay.

Las consultas:

1.- ¿Se cambian por otras especies que si hay o se deja sin cotizar?

Fideicomitente

Fiduciario

14,05	POA IRIDIFOLIA
14,06	ERYNGIUM EBRACTEATUM
14,08	VERBENA BONARIENSIS

Respuesta:

En caso de no encontrar proveedor para la especie solicitada, se podrán cotizar especies similares a las solicitadas, siempre que esto se detalle en la oferta especificando las nuevas especies propuestas.

Consulta N°97

En referencia al llamado 06/2023 "Plaza Batlle y Ordoñez"; adjunto listado con luminarias que no están especificadas en rubrado pero si se encuentran en plano (LAMINAS L06 a L09 dwg).

Tipo de Luminaria

L4	Luminaria de adosar panel led cuadrado
L5	Luminaria tubo led de adosar
L6	Luminaria exterior IP65 de pared bidireccional
L7	Luminaria exterior de piso IP65
L8	Luminaria led (tótem retroiluminado)

Las consultas son:

1. Se envía por su parte un nuevo rubrado con estos ítems agregados?
2. No se cotizan?

Respuesta:

Las mismas se deberán cotizar en luminarias interiores y exteriores del local comercial (sub rubros 13,33 y 13,34 del rubrado de referencia)

Consulta N°98

La luminaria de piso (L10 - IP67 CECI 90 c/lámpara led); figura en memoria constructiva particular y en ficha técnica pero en planos; no se logra encontrar tanto sea por ubicación como para saber las cantidades.

Fideicomitente

Fiduciario

Respuesta:

Las mismas deberán corresponderse al diseño realizado por cada oferente referente a su proyecto de destaque. Se indico en consulta n.º 89 que la iluminación de piso deberá considerarse a una interdistancia de 2,5 m.

Consulta N°99

Rubro 6,15 Sistema de sonido: ¿Esto está asociado al proyecto de la fuente seca? ¿En caso contrario, cuáles serían las características de los equipos que se deben cotizar?

Respuesta:

El sistema estará asociado a la fuente seca pero deberá ser independiente a la misma. Los sistemas deberán estar diseñados con equipamiento apto para intemperie y con un diseño discreto, lo que le brinda durabilidad y aceptación en el entorno. Los amplificadores serán digitales con DSP que optimizan su funcionamiento y brindan herramientas para un mejor ajuste.

Los parlantes deberán ubicarse en las columnas de 9 mt con un ángulo de apertura de 120 °, se conectarán mediante un caño corrugado Φ 40 mm en dicha columna y entre puntos de inspección (cámaras) se deberá prever un plastiducto de Φ 75mm.

Consulta N°100

Estando a menos de una semana de la fecha fijada para la apertura y faltando aún algunas aclaraciones y detalles constructivos importantes, solicitamos una semana más de prórroga.

Respuesta:

Ver enmienda N° 11.