



COMUNICADO N° 01

LLAMADO 18/2023

CONAFIN **A FISA**

LLAMADO  
PÚBLICO A OFERTAS  
N° 18/2023

FIDEICOMISO INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (FISU)

## COMUNICADO N°01

15/08/2023

### CONSULTAS

**Pregunta 1)**

Solicitamos aclarar el siguiente punto.

En la sección 2: Datos del llamado se indica que se deberán presentar propuestas de “uno a dos niveles, pareadas o en tira. En el caso de las viviendas pareadas, pasaje frente-fondo con ancho mínimo de 1.50mts.” Además, indica “considerar azoteas independientes”.

Considerando que este llamado corresponde a la zona del centro de la ciudad de Montevideo donde la trama urbana es densa, dificultando encontrar en la misma terrenos con las dimensiones en m2 suficientes para implantar viviendas en tiras o apareadas, solicitamos indicar si es viable la construcción de vivienda en altura.

**Respuesta 1)**

Se aceptarán propuestas de viviendas hasta 3 niveles. No se aceptarán propuestas que requieran ascensor.