

**LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS N°23/2023** | **Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública**  
**Administración Nacional de Educación Pública**

## **COMUNICADO N°02**

**28/09/2023**

**Pregunta 1)**

En locales/salones del sector más antiguo donde solicita colocación de cielorraso; ¿se mantiene la instalación eléctrica existente amurándola a nuevo cielorraso? En rubrado ítems 4.1 menciona reposición de instalación eléctrica existente en sector a sustituir techos; ampliar cuantas luminarias se reponen en cada sector.

**Respuesta 1)**

Se mantiene la Instalación Eléctrica existente y se amura a nuevo cielorraso. Ítem. 4.1 Se mantienen luminarias e Inst. Eléctrica existente y se recolocan luminarias en su totalidad.

**Pregunta 2)**

¿Las luminarias en esquina del predio se colocan sobre pilares del muro medianero o se consideran columnas?

**Respuesta 2)**

Las luminarias del muro medianero se deben colocar columnas ya que los pilares son muy bajos, se recomienda una altura de 4m con respecto a nivel de piso.

**Pregunta 3)**

En ítems 2.2 menciona retiro, total o parcial? Ampliar.

**Respuesta 3)**

Es el retiro necesario para la sustitución de techos.

**Pregunta 4)**

En ítems 4.5 menciona cañerías, registros, cámaras. Solicitamos ampliar información del tendido eléctrico, registros y nuevas cámaras eléctricas. En memoria de eléctrica menciona pararrayos, ampliar información.

**Respuesta 4)**

Se refiere a las canalizaciones necesarias para colocar nuevas luminarias en caso de ser necesario.

No se solicita pararrayos.