

**LLAMADO PUBLICO A
OFERTAS
Nº 09/2023**

**Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay**

COMUNICADO Nº05

20/09/2023

Consulta

Pregunta 8)

Consulta sobre Movimiento de Suelo:

Comparando el corte longitudinal que tiene los niveles de proyecto y el perfil generado con las curvas de nivel existentes se observa lo siguiente: El terreno existente corresponde a la línea color magenta, la línea roja el nivel de proyecto y la azul el NPTI +/-0.00 de proyecto (corresponde a +11.30 de curvas de nivel). Por lo cuál, el hatch magenta corresponde el área a excavar para llegar a los niveles de proyecto propuestos. Resulta que hay una aclaración en el plano de planta (en el fondo del predio) que dice: Se consulta como realizar la excavación para lograr los niveles de proyecto sin intervenir esa zona.

Respuesta 8)

El área que dice NO INTERVENIR se dejara el terreno natural.
Solamente se intervendrá realizando un talud 2x1 entre terreno natural y cuneta. Dicha cuneta tendrá su desagüe a la cuneta de la calle.

Se adjunta esquema