

**LLAMADO PUBLICO A OFERTAS N° 08/2023** | **Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay**

## COMUNICADO N°03

1/9/2023

### Consultas

**Pregunta)**

Aprovechamos para solicitar si hay estudio de suelos del terreno donde se implanta la obra y si el mismo ya está amojonado. Hay un anteproyecto de estructura, en caso afirmativo, no está en los recaudos. Lo mismo con la sanitaria.

**Respuesta)**

El estudio de suelos se subió como enmienda 03, el terreno se encuentra amojonado. No se cuenta con anteproyecto de estructura ni de sanitaria.

**Pregunta)**

En la fachada Sureste, en la línea de Deslinde, que va la reja tipo H64, está indicado nivel -16, pero ahí se indica plantar césped manteniendo la pendiente del terreno. Favor confirmar si esos niveles están correctos, o si es un error de tipeo, ya que, por las curvas de nivel, habría que rellenar para llegar a esos niveles.

**Respuesta)**

Existió un error de tipeo en tres niveles que se marcaron como -0,16, el cerco perimetral se adaptará a los niveles de la topografía existente.

**Pregunta )**

Por los recaudos, lo que interpretamos es que el depósito para las garrafas, las bombas y el depósito, va a nivel - 3.43, es correcto? En caso afirmativo, cabe destacar que es zona inundable, no sé si es conveniente esa ubicación

**Respuesta )**

La posible reubicación de estas instalaciones se evaluará en el proceso de proyecto ejecutivo.