

LLAMADO PUBLICO A OFERTAS N° 09/2023 | Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

COMUNICADO N°03

1/9/2023

Consultas

Pregunta 5)

¿Podrán enviarnos las planillas de carpintería bajo mesadas de baños? ya que únicamente se ven en detalles de baños que existen carpinterías, pero no se especifica que espesor ni tipo de madera es.

Respuesta 5)

La planilla solicitada es la EQ08

Pregunta 6)

Ya que no contamos con planillas de acero inox (solicitadas en el mail anterior) no sabemos si existen planillas de carpintería bajo las mesadas de la cocina, en el caso de ser así les agradezco si pueden enviarnos las también.

Respuesta 6)

las planillas están en COMUNICADO 2 . Los muebles de cocina son en acero inox, ver planillas

Pregunta 7)

En la memoria se señala que la terminación de los muros interiores no debe de ser metálica. ¿Se considera como terminación metálica realizar un revoque plástico sobre el isopanel de las paredes?

Respuesta 7)

El revoque plástico no se considera una terminación metálica. La solución de terminación interior debe de ser la prevista en el DAT o CIR del SCNT aprobado. En caso de que el SCNT aprobado tenga prevista una terminación interior metálica, se deberá presentar un detalle y procedimiento de aplicación de la terminación no metálica propuesta. La empresa será garante de que la terminación propuesta no se fisure o desprenda.