



ALTURAS

Techo	altura de cielorraso
Brazos	2,00 m
Interruptores	1,10 m
Tomacorrientes	0,30 m
TC cocina	1,10 m
Tablero	1,50 m

SIMBOLOGIA

SEGUN NORMA UNIT 24-48  
+  
CREADOS PARA ESTE PROYECTO

•	⊙	CENTRO
•	⊗	BRAZO
•	⌵	INTERRUPTOR UNIPOLAR
•	⌵	INTERRUPTOR BIPOLAR
•	⌵	INTERRUPTOR TRIPOLAR
•	⌵	INTERRUPTOR 2 SECCIONES
•	⌵	INTERRUPTOR COMBINACION
•	⊙	BOTON PULSADOR
•	⌵	TOMACORRIENTES MONOFASICO
•	⌵	TOMACORRIENTES TRIFASICO
•	⌵	TOMACORRIENTES C/INTERRUPTOR
•	⌵	TOMACORRIENTES ESPECIAL
•	⌵	INTERRUPTOR TERMICO-MAGNETICO
•	⌵	FUSIBLE
•	⌵	TABLERO
•	⌵	MEDIDOR
•	⌵	CENTRALIZACION
•	⌵	REGISTRO
•	⌵	CANALIZACION
•	⌵	CANALIZACION SUBTERRANEA
•	⌵	DIAMETRO CAÑOS
•	⌵	CAMARA MAMPOSTERIA
•	⌵	SUBIDA DE CONDUCTORES
•	⌵	BANDEJA PORTACABLES
•	⌵	DESCARGA A TIERRA
•	⌵	FLUORESCENTE
•	⌵	PUESTO DE TRABAJO
•	⌵	1LL Bipolar + Tomacorriente Tipo SHUKO
•	⌵	+ 1 Tomacorriente Modular h= 1.10m.
•	⌵	VENTILADOR
•	⌵	FAROL DE JARDIN
•	⌵	CAMPANILLA
•	⌵	PORTERO ELECTRICO
•	⌵	TELEVISION
•	⌵	COLUMNA DE HORMIGON
•	⌵	SENSOR-ALARMA
•	⌵	SAUIDA LUZ EMERGENCIA/BAT.GEL

LOS SIMBOLOS INDICADOS \* PERTENECEN A LA NORMA UNIT 24-48; LOS DEMAS FUERON CREADOS CON FINES ESPECIFICOS, POR LO QUE CADA VEZ QUE SE UTILICEN DEBEN INDICARSE EXPRESAMENTE.

PLANTA de ELÉCTRICA  
ILUMINACIÓN  
Esc. 1/100



ANEP

DIRECCIÓN GENERAL  
DE EDUCACIÓN  
INICIAL Y PRIMARIA

DIVISIÓN  
DE MANTENIMIENTO  
Y OBRAS MENORES

COMISIÓN DESCENTRALIZADA DE SORIANO

OBRA: ESCUELA INICIAL 109 LOCALIDAD: MERCEDES

DIRECCION: CALLE DE CASTRO Y CAREAGA 484 DEPARTAMENTO: SORIANO

FECHA:  
AGOSTO 2023  
ESCALA:  
1:100

PLANO DE:  
PLANTA ELÉCTRICA ILUMINACIÓN  
ESCUELA INICIAL 109 - MERCEDES

PROYECTO:  
ARQ. MAURO MARTINELLI

FIRMA:

TECNICO:

FIRMA:

LAMINA Nro:  
L09

E1