

**ANEP**CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRALPROGRAMA
PAEMFE

OBRA

CERP DEL SUR

F.GARCÍA LORCA ESQ. PASTORI-ATLÁNTIDA NORTE

FECHA

FEBRERO 2020

ANEXO

D

HOJA

01

LUMINARIA

L150

UBICACIÓN:

SEGÚN PLANOS

CANTIDAD

PB:

P1:

P2:

TOTAL:

SE DEBERA PRESENTAR MUESTRA AL AREA
DE DISEÑO PREVIO A LA PUESTA EN OBRA

DESCRIPCION: SEÑALIZADOR DE EMERGENCIA AUTÓNOMO PERMANENTE, DE RECARGA AUTOMÁTICA Y AUTONOMÍA DE 3 HORAS.
TIPO MODELO EM.35 DE LUCCIOLA IP54, SIMILAR O MEJOR

CUERPO: DE POLICARBONATO IRROMPIBLE Y AUTOEXTINGUIBLE. ESTABILIZADO A LOS RAYOS UV, ANTIAMARILLEO CON
CARTEL INDICADOR DE SALIDA

DIFUSOR: DE POLICARBONATO TRANSPARENTE IRROMPIBLE

EQUIPO ELECTRIC: INCORPORADO, IMPORTADO, DE RECONOCIDA CALIDAD.
BATERÍA EXENTA DE MANTENIMIENTO

DIMENSIONES: ANCHO=330mm
ALTURA=150mm

LAMPARA: LED 53

OBSERVACIONES: MONTAJE EN CIELORRASO O EN PARED SEGÚN PLANO
TODAS LAS LUMINARIAS AUTÓNOMAS O CON FUENTE AUTÓNOMA DEBERÁN CONTAR
CON LA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS.