



**COMUNICADO Nº25  
LLAMADO 01/2024  
FIDEICOMISO RADARES**

**25 de Marzo de 2024**

**LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HASTA TRES RADARES METEOROLÓGICOS PARA LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY**

**CONSULTA:**

1. Se solicita se informe si se dispone de infraestructura actual de data center para la instalación de tres racks normalizados de 19" 40 Unidades. Adicionalmente, se solicita se aclare si disponen de un sistema ininterrumpido de energía, trifásico o monofásico, para proveer 15000 watts de consumo y aire acondicionado para refrigeración de los equipos a una temperatura entre 15 °C mínima y 25 °C máxima, humedad entre 20% mínima y 60% máxima, para una disipación de 50.000 BTU. Asimismo se solicita se aclare si disponen de piso técnico, bandejas o canalizaciones para realizar el tendido de cableado y fibra óptica.

**Respuesta:**

Remitirse a las bases del llamado e incluir en su propuesta todos los requerimientos necesarios.

2. En caso de no disponer la infraestructura indicada en el punto anterior, se solicita se informe si disponen de una superficie cubierta de mínimo 3,6 metros por 5,6 metros, para la instalación del datacenter.

**Respuesta:**

Remitirse a las bases del llamado e incluir en su propuesta todos los requerimientos necesarios.

3. Se solicita se aclare si es requerido proveer e instalar 5 puestos de trabajo (Computadoras Personales) junto con la provisión de las licencias requeridas en el punto 2.3 "I" página 9 del llamado.

**Respuesta:**

En caso de requerir equipamiento de hardware específico se recomienda incluirlo en la propuesta de lo contrario se utilizarán las PCs estándar con las que ya se cuenta. Sobre las licencias remitirse al pliego.

4. Se solicita se informe si se dispone de cableado estructurado, detallando categoría del cableado y disponibilidad de puertos de red, dentro de la sala del COS, donde se instalarán los monitores y puestos de trabajo eventualmente.



Uruguay **Presidencia**



Respuesta:

Se dispone de cable de red cat.6. En caso de requerir equipamiento específico se recomienda incluirlo en la propuesta

5. Se solicita se informe si el resguardo de datos con una capacidad de almacenar un año de datos procesados se debe almacenar en línea, resguardo en cinta, o ambos.

Respuesta:

Remitirse a las bases del llamado.

6. Dentro del paquete de software que se implementará, hay un servicio para la publicación a internet de imágenes radar vía web (mosaico), este sistema recomendable podría instalarse en un sitio dentro del esquema web hosting o en caso que se requiera se puede implementar virtualizado en el COS. Podrían confirmar vuestra preferencia para desplegar este servicio?

Respuesta:

Remitirse a las bases del llamado. Requisitos y opciones no especificadas en las bases podrán ser presentadas por los oferentes de acuerdo a su propuesta y se evaluarán oportunamente.