

CONAFINAFISA

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 44/2023

FIDEICOMISO INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (FISU)

ENMIENDA Nº05

20/03/2024

Se agrega y modifica la siguiente documentación:

Sección 6:

- Red de agua existente.
- Informe de suelos.

Aclaraciones:

En la red de agua hay una tubería de fibrocemento por Leandro Gómez la cual requiere ser sustituida por PEAD 110, en toda la extensión de los padrones (450 m) y realizar tendido en PEAD 75 mm en el perímetro de los padrones donde se emplazan las viviendas, unos 460m, así como piezas accesorias las cuales se ajustarán en el proyecto ejecutivo.