

Fideicomiso de Infraestructura Social y Urbana (FISU)

PEDIDO DE PRECIOS N° 07/2024:

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales objeto de la presente solicitud de cotización corresponden a lo descrito en la lista de materiales y a las siguientes especificaciones:

Tablas de encofrado

Serán de pino, de madera seca y de escuadría constante. No se aceptarán los defectos ni deformaciones que afecten su resistencia y/o desempeño. No se admitirán aquellas que tengan dimensiones menores a las solicitadas.

Ladrillo de campo

Los ladrillos de campo serán de 1ª calidad.

Bloques de Hormigón

Los bloques serán vibrados, de tres bocas, con fondo, de 19 x 39 x12 cm; los bloques U tendrán las mismas dimensiones (19 x 39 x 12 cm).

Ambos deberán tener una resistencia a la compresión entre 45 y 60 kg/ cm² de carga útil.

No se aceptará la entrega de bloques rotos, ni que se desgranen, ni con un porcentaje de humedad mayor al 40%; todos aquellos que lleguen en condiciones fuera de contrato, la empresa deberá reponerlos.

Varillas de hierro

Las varillas serán de acero redondo, común o tratado, de diámetros constantes, sin rebabas, y de acuerdo a lo estipulado por las normas UNIT correspondientes en cada caso. Por lo demás serán de los diámetros y características que se indica en el listado. No se admitirán usados.

Arena

Deberán ser silíceas, de granos duros y resistentes al desgaste, de tamaño adecuado (entre 0.5 y 2mm), estarán perfectamente limpias, exentas de materiales orgánicos y sin vestigios de salinidad, deberán entregarse fraccionadas en bolsas.

Pedregullo

Con un 80 % resultante de tipo granítico, de dimensión variable entre 1 y 3 cm, perfectamente limpio, libre de arena, tierra, materia orgánica u otros detritus. Deberá entregarse fraccionado en bolsas.

Caños y piezas de unión para el abastecimiento de agua

Estos caños y piezas deberán estar respaldados por las normas UNIT. Los caños se cotizarán de largo 4 mts.

Las piezas de unión deberán ser compatibles con los caños ofertados.

Caños de PVC para sanitaria

Los caños para la evacuación de la sanitaria (UNIT 206), serán de PVC y deberán estar respaldados por las normas UNIT en la materia.

Conexiones de PVC

Las conexiones para la evacuación de la sanitaria (UNIT 206), serán de PVC y deberán estar respaldados por las normas UNIT en la materia. Deberán ser compatibles con los caños que se oferten.

Caja sifonada de PVC

La caja sifonada con entrada múltiple, será de PVC y deberá estar respaldada por las normas UNIT en la materia.

Lavatorios

Serán de tipo común, de color blanco o de color claro, de 1ª calidad.

Inodoro

Serán de color blanco o color claro, de 1ª calidad. Deberá especificarse modelo y el fabricante.

De los envases

El proponente deberá tener en cuenta que los materiales a suministrar son para entregar a diferentes familias para la refacción o ampliación de sus viviendas; por este motivo no será admisible la entrega de envases grandes que impliquen el fraccionamiento del envase original para la entrega a cada familia.