

**LLAMADO PUBLICO A OFERTAS** | **CONVENIO CND- CAPL**  
**N° 02/2024**

## **COMUNICADO N°01**

**12/08/2024**

### **Consulta**

**Pregunta 1)**

Se debe incluir en la cotización la limpieza y restauración de los capiteles de columnas, así como el arquitrabe que soportan, ya que esta tarea fue citada en la visita de obra pero esta fuera del área de intervención marcada en el plano CPP01

**Respuesta1 )**

Se debe incluir la limpieza en seco de capiteles y arquitrabe (metodología similar a otras superficies). No se debe cotizar restauración, esto se cotizará durante el proceso de obra, en caso de ser necesario. Luego de realizada la limpieza de los capiteles, los mismos deberán ser cubiertos para evitar acumulación de polvo por limpieza de otras superficies.