

LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS N° 18/2024 | **Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública**
Administración Nacional de Educación Pública

COMUNICADO N° 04
22/11/2024

PREGUNTA 10:

Se solicita información de la instalación de hidráulica de incendio: parámetros de bomba, diámetro de caños y tipo de bocas de incendio.

RESPUESTA 10:

Respecto a la instalación de hidráulica contra incendios, tal como dice la memoria del asesor, el diseño específico y cálculo quedará establecido por el Ing. Hidráulico de la Empresa responsable ante la DNB. Igualmente, en la lámina S03 de Sanitaria se detallan los 2 tanques de reserva y una bomba de 300lts/min@60m.c.a.

Por otro lado, el asesor de Incendios en la I03 muestra en un corte un pre dimensionado de cañerías enterradas de Pead de 75 mm y cañerías de hierro fundido de 2" en vertical.

PREGUNTA 11:

Se solicita planilla de toboganes de acero inoxidable.

RESPUESTA 11:

No hay planilla del tobogán de acero inoxidable. Sus especificaciones y detalles están en la lámina de espacios exteriores. U04.