


**ANEP****CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL**DIRECCION
SECTORIAL
DE INFRAESTRUCTURAOBRA:
LICEO N°1 "EDUARDO FABINI"
DIRECCION BATLLE 704 – MINAS – LAVALLEJAFECHA
06/2025ANEXO
IE6HOJA
L16

LUMINARIA L2	UBICACIÓN: LAB. QUÍM. – AY. PREP.	CANTIDAD:	TOTAL: 7
-----------------	--------------------------------------	-----------	-------------

SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA AL AREA
DE DISEÑO PREVIO A LA PUESTA EN OBRA

DESCRIPCION:	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA NO PERMANENTE, DE RECARGA AUTOMÁTICA.
	AUTONOMÍA: BAJO CONSUMO 8-10 HORAS/ ALTO CONSUMO 4-5 HORAS
	TIPO MODELO MG-6680L DE ECOGUARD, SIMILAR O DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR.
CUERPO:	
DIFUSOR:	TRASLÚCIDO DE POLIESTIRENO
EQUIPO ELECTRICO:	BATERÍA RECARGABLE DE LITIO
	CONSUMO 8W
	SIN MANTENIMIENTO
DIMENSIONES:	ANCHO=80mm
	ALTURA=28mm
	LARGO=295mm
LAMPARA:	80 LEDs DE ALTA LUMINOSIDAD.
OBSERVACIONES:	MONTAJE EN DUCTO DE ILUMINACIÓN
	TODAS LAS LUMINARIAS AUTÓNOMAS O CON FUENTE AUTÓNOMA DEBERÁN ESTAR HOMOLOGADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS.