

**ANEP**CONSEJO  
DIRECTIVO  
CENTRALDIRECCIÓN  
SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA**OBRA:** ESCUELA N° 46- Melo**DEPARTAMENTO:** CERRO LARGO**LUMINARIA:****LT2****CANTIDAD:****LT2****4****FECHA:** abril 2026**CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR****DESCRIPCION:**Artefacto tipo Philips o similar  
igual o superior a juicio de supervisor obraReflector LED 70 W  
6000 k  
3250 lm  
85-265 v  
IPS65**POTENCIA:**

70 W

**ENCENDIDO:**

fotocélula

**ADVERTENCIAS:**

Si marca o modelo ofertado difiere del descrito, será imprescindible la presentación de muestra, junto con la información técnica del fabricante, incluyendo curvas polares. Será motivo de rechazo el incumplimiento del este requisito. Se evitará el ingreso de insectos. Este defecto será objeto de reclamo.

**ÁREA O LOCAL****CANTIDAD****4**

Exterior

4

**TOTAL****4****OBSERVACIONES:**





