



CALLE VAPOR CEBOLLATÍ

SIMBOLOGIA:

- Du DUCTO APARENTE 2x1cm
- CARERA EXISTENTE
- CARERA POR CONTRAPISO EXISTENTE
- CARERA DE PVC POR CONTRAPISO O SUBTERRANEA
- DUCTO APARENTE DE PVC CON TAPA 100x60mm, h=0,40m
- N TOMACORRIENTES TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL, INSTALADO EN FORMA EMBUTIDA EN TAPA DE DUCTO
- TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN CAJA DE LLAVE HONDA, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA, h=0,40m
- UN TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL Y UN TOMACORRIENTE TRES EN LINEA EN UNA CAJA DE LLAVE HONDA, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA h=0,40m.
- TOMACORRIENTE TRES EN LINEA EN UNA CAJA DE LLAVE HONDA, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA h=0,40m.
- TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO EN DUCTO, VER LAMINA
- CAJA DE LLAVE HONDA EMBUTIDA CON TAPA OSEA O CAJA DE LLAVE TIPO DASA APARENTE CON TAPA METALICA (h=0,40m) SEGUN CORRESPONDA ALIMENTACION CALZADORE.
- MODELO PULSADOR EN CAJA DE LLAVE HONDA EMBUTIDA O CAJA DE LLAVE APARENTE TIPO DASA (h=1,20m) SEGUN CORRESPONDA
- TIMBRE CONTRA CELORRASO
- CAMARA 60x60cm
- CAMARA 40x40cm
- CAJA DE CENTRO EMBUTIDA O CAJA DE CENTRO APARENTE (TIPO DASA), SEGUN CORRESPONDA PARA CONEXION VENTILADOR DE TECHO.
- UNO O DOS (SEGUN CORRESPONDA) VARIADORES DE VELOCIDAD REGULARES EN CAJA DE LLAVE, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA h=1,20m
- EXTRACTOR
- LLAVE DE CORTE BIPOLAR EN CAJA DE LLAVE HONDA, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA h=1,20m
- PANEL DE CONTROL (VER MEMORIA)
- AA- EQUIPO DE AIRE ACOND. EXISTENTE
- AA- EQUIPO DE AIRE ACOND. A PREVENIR (ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA)

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA.		
CORP: INSTALACION ELECTRICA	LOCALIDAD: HERNAN	FECHA: 04/2020
LUGAR: 400 BRANCO	DEPARTAMENTO: CORRALCO	ESCALA: 1/100
PLANO DE: FUERZA MOTRIZ, TABLEROS, AIRE ACONDICIONADO		LINIA: L002
ARQUITECTO: CAROL EDWARDS	FINA:	EL2
AYTE. (A. ARQUITO):	FINA:	
TECNICO: MARCELO GARCIA	FINA:	