

**ANEXO Nº 3****PRODUCTO:** Sistema de Cloración – no indica cantidad/proporción.**ELECTROBOMBA****BOMBA**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Marca              | Seko.                |
| Procedencia        | Italia.              |
| Modelo             | TEKNA EVO TPG 603    |
| Tipo               | Dosificadora Digital |
| Nº de membranas    | 1.                   |
| Cierre             | La propia membrana.  |
| Boca de succión    | Para tubo 4/6 mm.    |
| Boca de descarga   | Para tubo 4/7 mm.    |
| Cuerpo de bomba    | PVDF.                |
| Membrana           | PTFE.                |
| Válvulas           | CERAMICAS.           |
| Asiento de válvula | PVDF.                |

**MOTOR**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Marca        | Seko.        |
| Procedencia  | Italia.      |
| Tipo         | Electroimán. |
| Alimentación | Monofásica.  |
| Voltaje      | 220.         |
| Frecuencia   | Hz. 50.      |
| Potencia     | Watt. 12,0.  |
| Protección   | IP. 65.      |
| Aislamiento  | Clase F.     |

**ACCESORIOS**

Filtro de succión, válvula de inyección, tubo de succión y descarga 1,5 m. cada uno.

**CONTADOR**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Marca            | Alpe.           |
| Procedencia      | Italia.         |
| Modelo           | Beta – SDC      |
| Tipo             | De turbina.     |
| Cuadrante        | Húmedo.         |
| Trasmisión       | Mecánico.       |
| Boca             | 1 ¼".           |
| Caudal máximo    | 12 m3/h.        |
| Caudal nominal   | 6 m3/h.         |
| Caudal mínimo    | 120 l/h.        |
| Presión nominal  | 16 bar.         |
| Perdida de carga | Menor a 1 bar.  |
| Incluye          | Emisor de Pulso |