



**ALZADO**

**CORTE A-A**

**NOTA:**

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA N°20 QUE CONECTA EXTRACTOR CON CAMPANAS. LLEVARAN TODOS LOS ACCESORIOS, CONECTORES, SOPORTES A LOSA DE H.A. CON ABRAZADERAS, CURVAS, TRANSICIONES DE SECCIÓN PRINCIPAL A CAMPANAS.

**CAMPANA**

ESCALA	1/25	-
--------	------	---

TIPO	Ai01	CANTIDAD	2	IZQ. DER.	- -	UBICACION	LOCALES: 14 y 15 - CANTINA/COPA
------	------	----------	---	-----------	-----	-----------	---------------------------------

<b>ESTRUCTURA</b>	ANCLAJE	TIRAFONDOS DE ACERO INOX Ø3mm A LOSA H.A MINIMO 4
	MATERIAL	CHAPA DOBLADA DE ACERO INOX AISI 304 SECCION 1.2mm

<b>COMPONENTES</b>	DIVISIONES	MAT. -	SECCION -
	PANELES	MAT. CHAPA ACERO INOXIDABLE AISI 304 e=1.2mm	SECCION -
		UNIONES CORDON CONTINUO DE SOLDADURA	SECCION -
	PASAMANOS	MAT. -	SECCION -
		-	SECCION -
	ACCESORIOS	PERFORACION Ø100mm Y CONEXION PARA DUCTO DE EXTRACCION	
HERRAJES	-		

TERMINACION	PULIDO
OBSERVACIONES	-