ANEP | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA

OBRA:	*LICEO N°4*				
DEPARTAMENTO:	*ARTIGAS*				
LUMINARIA:	**LE**	**CANTIDAD:**	**45**	**FECHA**	**ANEXO**
				2025	

CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR

DESCRIPCION: EQUIPO DE EMERGENCIA

Duracion	· Duración (Brillo alto): 4-5 horas.
	· Duración (Brillo bajo): 8-10 horas.
Luminicidad	· LEDs : 80 piezas LED blancas SMD 2835.
flujo luminico	· Flujo luminoso: Min-200Lm Max-450Lm
Temperatura	· Color de temperatura: Blanco frío 6000 - 7500 K
	· Protección: IP43.
	· Certificación: CE - IEC 60598
	· Material: ABS.
Bateria	· Batería: LITIO ION - 3.7v - 2.2AH - Litio 18650
Tension	· Voltaje de entrada: 220V-240V AC 50/60HZ.
Potencia	· Potencia: 5w
	· Dimensiones: 302x87x30

DERIVACIÓN	CANTIDAD
TA/16	12
TB/14	6
TC/31	11
TD/15	1
TE/14	7
TF/14	8
TOTAL	45

OBSERVACIONES: