

CONAFINAFISA

**LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
N° 04/2026** | **FIDEICOMISO INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (FISU)**

COMUNICADO N°02

04/08/2026

CONSULTAS**Pregunta 2)**

En el punto 2.6- Muros medianeros, divisorios e interiores, de la Sección 6. De los recaudos dice "NO SE ACEPTARÁN TABIQUES DE YESO" Necesitamos saber si por "tabiques de yeso" refiere también a Steel Framing, o solo a drywall. Los muros portantes de Steel Framing no son tabiques, sino, justamente, muros portantes.

Respuesta 2)

No se aceptan en este llamado sistemas constructivos no tradicionales.